



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025322303006889

认证委托人名称及地址

Expo Technologies Ltd
Unit 2, The Summit, Hanworth Road, Sunbury on Thames Surrey,
TW16 5DB, United Kingdom

生产者名称及地址

Expo Technologies Ltd
Unit 2, The Summit, Hanworth Road, Sunbury on Thames Surrey,
TW16 5DB, United Kingdom

生产企业名称及地址

Expo Technologies Ltd
Unit 2, The Summit, Hanworth Road, Sunbury on Thames Surrey,
TW16 5DB, United Kingdom

产品名称和系列、型号、规格

MiniPurge 接口单元
MIU/e1, MIU/e2, MIU/e1/MO

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 10 月 28 日 有效期至: 2030 年 10 月 27 日

首次发证日期: 2020 年 11 月 04 日

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025322303006889

证书附页: 第 1 页 共 1 页

产品名称:

MiniPurge 接口单元

型号规格:

MIU/e1, MIU/e2, MIU/e1/MO

防爆标志:

MIU/e1、MIU/e2:

Ex eb IIC T5/T4 Gb Ex tb IIIC T100°C Db

MIU/e1/MO:

Ex eb IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db

电气参数:

MIU/e1、MIU/e2: 7A, 400V

MIU/e1/MO: 2A, 400V

相关报告编号:

CQST2009C580、CQST2009C580/01

使用条件:

1. 产品的外壳防护等级: IP66。

2. 电缆引入装置、堵头应选用与使用电缆和本产品使用环境条件相适应的 CCC 获证产品, 且按照其制造商的说明书进行安装。电缆引入装置、堵头应能保持本产品的外壳防护等级 (IP66)。

3. 特殊 (限制) 使用条件:

使用环境温度: MIU/e1、MIU/e2: Ta: -20°C...+55/60°C;

MIU/e1/MO: Ta: -20°C...+55°C。

4. 其他使用条件见产品使用说明书。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准:

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司